

Checkliste für Aufzugswärter

(beauftragte Person)

Objekt:.....

Aufzugswärter:

Nr.	Tätigkeit	Hinweis	monatl. Rhyth- mus	Datum									
				. . .20		. . .20		. . .20		. . .20		. . .20	
				OK	Nicht OK	OK	Nicht OK	OK	Nicht OK	OK	Nicht OK	OK	Nicht OK
1	Zugänge zum Triebwerksraum und dazugehörige Schalteinrichtungen	- Frei und sicher begehbar - Beleuchtung - Notfallplan und Piktogramme vorhanden	2										
2	Triebwerksraum	- Keine Lagerung von aufzugsfremden Gegenständen - Beleuchtung	1										
3	Zugänge zum Fahrschacht	- Frei und sicher begehbar - Beleuchtung	1										
4	Einlaufspalte der Schachttür	- Spaltgröße ≤ 6 mm; maximal 10 mm bei Verschleiß und Aufzügen ab Baujahr 1999 - Bei Glasschachttüren: Spaltgröße ≤ 4 mm	2										
5	Schachtwände und -türen	Keine mechanischen Beschädigungen?	2										
6	Kein Anfahren des Fahrkorbes bei geöffneter Schachttür	- Fahrkorb in eine andere Etage schicken - Vor der Schachttür stehen bleiben - Fahrkorb setzt sich erst in Bewegung, wenn Schachttür geschlossen ist	4										
7	Kein Öffnen der Schachttür, wenn Fahrkorb außerhalb Entriegelungszone	- Fahrkorb bewegt sich in andere Etage - mehr als ± 20 cm von der Bündigkeit entfernt - Schachttür darf sich nicht öffnen lassen	4										
8	Alle Haltestellen werden vom Aufzug bündig angefahren.	Haltegenauigkeit von ± 10 mm (Für Aufzüge vor 2003 ist keine Haltegenauigkeit definiert.)	2										
9	Funktion der Notrufeinrichtung	- Gute Verständlichkeit und Benennung des Standortes durch besetzte Stelle	2										
10	Notbremsschalter wirksam (sofern vorhanden)	- Nicht während der Fahrt betätigen!!! - Fahrkorb steht in der Haltestelle, - Notbremsschalter betätigen - Kommando geben, - Fahrkorb darf nicht wegfahren	2										
11	Wirksamkeit des TÜR-AUF-Tasters	Wirksamkeit gegeben?	4										
12	Komplette Fahrt	Von unten nach oben sowie von oben nach unten	4										
13	Fahrkorb	- Beleuchtung - TÜV-Plakette	4										
14	Fahrkorbwände und -türen	Keine mechanischen Beschädigungen?	4										
15	Information zur beauftragten Person (Aufzugswärter)	- an der Haupthaltestelle (z. B. EG) vorhanden - Information ist aktuell	4										